



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~техническим требованиям~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.001013.01.13**

Дата **29. 01. 2013 г.**

На основании заявления (№, дата) **15267**

25.12.2012

Организация-изготовитель

ЗАО "Рувинил"

Адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр. 25 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель

ЗАО "Рувинил"

Адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр. 25 (Россия)

Наименование продукции:

Трубы жёсткие гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 3464-005-18669258-2004 Трубы жёсткие гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ.
Технические условия.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, ТУ 3464-005-18669258-2004, доверенность, акт отбора, этикетка, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Состав: поливинилхлорид (ПВХ)

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (испытательной лаборатории, центра, аккредитованной организации, итд.)),

протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 314/314-ВГ от 07.12.2012 г.

№040758

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	отсутствует	не более 2
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	<0,01	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	<0,01	0,02
Формальдегид, мг/м ³ , не более	<0,01	0,01
Хлористый водород, мг/м ³ , не более	<0,01	0,1

Область применения:
для электромонтажных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Трубы жесткие гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции, подтверждающей соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.

